


Produkt Code

3064E/22

Ball Shut Off Valve CO2

1/4" NPT
PS = 150 bar - 2175 psi



Benutzen

Die Absperrhähne der Serie 3064, die zwischen der zu schützenden Anlage und dem Sicherheitsventil montiert werden, ermöglichen die Demontage des Ventils selbst zum Austausch oder zur Überprüfung, ohne dass das Kältemittel in einem ganzen Abschnitt des Systems abgelassen werden muss.

Zubehör zur Verwendung mit dem Kältemittel R744.

Produktdetails

Anschlüsse NPT 1/4"

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 150

MWP [psi] (1) 2175

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Verpackung 20

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung