


Produkt Code

2028E/4S09

PWM Expansion Valve CO2

1/2"x5/8"ODS Seat 09
PS = 90 bar - 1305 psi



Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit dem Kältemittel R744.

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 2 bis 43 kW vertrieben.

Produktdetails

Düseneinsatz Typ	09
Anschlüsse In Ø [in.]	1/2"
Anschlüsse In Ø [mm]	-
Out Ø [in.]	5/8"
Out Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	0,25
PS [bar]	90
MWP [psi] (1)	1305
TS [°C] min. min.	-50
TS [°C] max. max.	+100
Verpackung	17

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

für Nennleistungen siehe Tabelle der Austrittsanordnungen

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung