


Produkt Code

2028C/4S09

PWM Expansion Valve

1/2"x5/8"ODS Seat 09
PS = 90 bar - 1305 psi



Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Diese Ventile werden nur in der Version ohne Spule (Zusatz S) mit 9 montierten Öffnungen für eine Leistungssteigerung von 1 bis 22 kW mit R410A vertrieben.

Produktdetails

Düseneinsatz Typ	09
Anschlüsse In Ø [in.]	1/2"
Anschlüsse In Ø [mm]	-
Out Ø [in.]	5/8"
Out Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	0,25
PS [bar]	90
MWP [psi] (1)	1305
TS [°C] min. (2)	-80
TS [°C] max.	+60
Verpackung	17

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

für Nennleistungen siehe Tabelle der Austrittsanordnungen

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

(2): UL -50°C