

Product Code

3124N/M42

Check Valve

42mm ODS
 PS = 50 bar



Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Details du produit

Raccords ODS Ø [in.]	-
Raccords ODS Ø [mm]	42
ODM Ø [in.]	2"
ODM Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	27
Pression différentielle (1) [bar]	0,04
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Emballage	1

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) Pression minimale à laquelle la vanne est entièrement ouverte