

Product Code

4727E/9

Strainer CO2

1.1/8"ODS
PS = 120 bar - 1740 PSI



G O G R E E N

R744 • NATURAL REFRIGERANT

Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 1.1/8"

Superficie filtrante [cm²] 18

Luce maglia [mm] 0,2

Kv [m³/h] 6

PS [bar] 130

MWP [psi] (1) 1740

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 8

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL