

Product Code

**9151N/R89**

Spare parts 100 µm



### Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

### Dettagli Prodotto

|  |          |
|--|----------|
| <b>Superficie filtrante [cm<sup>2</sup>]</b> | 31       |
| <b>Luce maglia</b>                           | 0,1      |
| <b>Per filtri</b>                            | 4720N/11 |