


Product Code

**3064/66**

Ball Shut Off Valve



### Impiego

I rubinetti d'intercettazione serie 3064 montati fra l'apparecchiatura da proteggere e la valvola di sicurezza, permettono lo smontaggio della valvola stessa per sostituzione o verifica senza dover scaricare il refrigerante in un'intera sezione dell'impianto.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Dettagli Prodotto

Attacchi NPT 3/4"

Kv [m<sup>3</sup>/h] 12,7

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1160

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 14

### Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL