
Product Code

3064E/22

Ball Shut Off Valve CO2
1/4" NPT
PS = 150 bar - 2175 psi



Impiego

I rubinetti d?intercettazione serie 3064 montati fra l?apparecchiatura da proteggere e la valvola di sicurezza, permettono lo smontaggio della valvola stessa per sostituzione o verifica senza dover scaricare il refrigerante in un?intera sezione dell?impianto.

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi NPT	1/4"
Kv [m³/h]	2,5
PS [bar]	150
MWP [psi] (1)	2175
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pz	20

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.