

Product Code


3145W/9

Check Valve

1.1/8"ODS
PS = 50 bar - 650 PSI

POLYHEDRA

CLASSIC



Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare 1.1/8"

Attacchi ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 10,4

Pressione differenziale (2) [bar] 0,3

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Confezione n° pz 8

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta