
Product Code

3132EW/4

Check Valve CO2
1/2" ODS
PS = 90 bar - 1160 psi



Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.]	1/2"
Attacchi ODS Ø [mm]	-
W Ø [mm]	-
Kv [m³/h]	1,8
Pressione differenziale (2) [bar]	0,04
PS [bar]	90
MWP [psi] (1)	1160
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	16

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL
(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.