

## Product Code

# 3112W/3

Check Valve

3/8"Flare  
PS = 50 bar - 600 PSI



POLYHEDRA

CLASSIC

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare 3/8"

Attacchi ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m<sup>3</sup>/h] 1,5

Pressione differenziale (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta