



## Product Code

# 3144W/M42

Check Valve  
42mm ODS  
PS = 45 bar - 650 PSI

### Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Product details

**Dibujo** img(3144W\_7.jpg)

**N° catálogo** 3144W/M42

**Conexiones SAE Flare** -

**Conexiones ODS Ø [in.]** -

**ODS Ø [mm]** 42

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 27

**Presión diferencial (2) [bar]** 0,04

**PS [bar]** 45

**MWP [psi] (1)** 650

**TS [°C] Min** -40

**TS [°C] Max** +150

**Paquete de n° piezas** 1

## Notes

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): no listado por UL

(2): mínima presión con la cual la válvula está totalmente abierta